



- JELMAGYARÁZAT
- Lámpatest
 - Kapcsoló 1p süllyesztett, +105
 - Kapcsoló 2x1p süllyesztett, +105
 - Kapcsoló 2p falon kívüli, IP44, +125
 - Kapcsoló 3p falon kívüli, IP44, +125
 - Infra kapcsoló, mennyezeti
 - Infra kapcsoló, mennyezeti, folyosó
 - Infra kapcsoló, fal, +110
 - Relédoboz világítás és szellőzés kapcsolásra
 - Dugaszoló aljzat, Schuko 2p+PE, süllyesztett, +30
 - Dugaszoló aljzat, Schuko 2p+PE, falon kívüli, IP44
 - Dugaszoló aljzat, Schuko 2p+PE, süllyesztett, IP44, +30
 - Adatcsatlakozás hely - csak doboz
 - Padlódoboz, benne 4 db Schuko + 2xRJ45
 - Dugaszoló tábla, 2xSchuko + 1x3p+N+PE 16A/CEE
 - Közös RCD, aljzatokénti kisautomata, +1,4m
 - Fix csatlakozás
 - Fix pissoir csatlakozás +80
 - split kültéri, multicapit beltéri csatlakozás
 - Termoszif +1,5m
 - motor
 - paprapetcsatorna
 - EPH csatlakozás
 - EPH sín
 - Alkonykapcsoló
 - Köböltáca, elválasztóval erős/gyengédram
 - Elosztó
 - Irányfény lámpa, álmennyezetre süllyesztett
 - AWEX ARROW P 1W LED, IP40, láthatóság 25m
 - Irányfény külső lámpa, +2,8m
 - AWEX Outdoor LED, IP66, 3x1W, IP66
 - AXPC-WH-2W, IP20
 - Álmennyezeti biztonsági világítási lámpatest, üllővilágító, IP20

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás (TN-S) + EPH

Létesítési:	METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY ELEKTROMOS TENDER TERVE 6728 SZEGED, Kodály János köz 8. Hsz.: 01416/24		
Építési:	METRANS SZEGED KFT. 1211 Budapest, Salak u. 37.		
Tervező:	T.P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. Tel.: 96/418-373 fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@talentplan.hu web: www.talent-plan.hu		
Tervezői vezető:	DR. BAKSAI RÓBERT okl. építéstechnikus MÉR. sz.: T-00-0251		
Elektromos tervező:	MAJOR PÉTER okl. villamosmérnök, V-Vn-01-7612 major.peteri@online.hu, +36 90 9248 301		
Munkaszám:	21133	Lépték:	M=1:50
Előzetes:		Értékelő dátum:	2025.07.16.
Előzetes:		Dátum:	2025.07.16.
Előzetes:		Előzetes:	
Irodapénztár alaprajz			V-021