



Jelmagyarázat

Elvezető légszűrő
Külső légszűrő

Légszűrő megjelölés

Kör, elvezető

Megjegyzés:

Légszűrő anyaga:

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acélelemezű készülékek.

A befűtő és elvezető elemek felépítése minden esetben előre szigorított horganyzott acélelemezű készülékek.

Max 3m-es, kör légszűrő elemek esetén 3m-enként egy, 3-5m-es kör légszűrő elemek esetén szigorított két rögzítési pont kiadásával készülnek. A vezetékek felépítése horganyzott külső típus tartókkal történik, gyártói előírások szerint.

Az épület külső légszűrőjét 50mm tördőnyegszigeteléssel és 0,8mm esővédi alumínium burkolattal kell ellátni.

A falüvezetéseket állítható a légszűrő külső rugalmas anyaggal kell kitölteni, a légszűrő nem érhets közvetlenül a falhoz.

A tűzvédelemmel besorolt falak nyílásokat tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékbe pedig tűzálló szerkezeteket (tűzvédelmi csapant, tűzálló zsák) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek tömítésein történő üvezetést is hasonló módon kell kialakítani.

A rendszernek beszerelése légszűrőbe épített, illetve befűtő-elvezető elemekben lévő beszereléstől szerelvényekkel történik.

A Ptk. 6:252. § (2.3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervek dokumentációját a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a tervek teljességéről tájékoztatni, hiányosságokra figyelmeztetni. Az Épít. 3. § (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelezési tervét annak jogerővel megerősített, amely a tervek dokumentációját olyan hiányosságokról adja, melyet a vállalkozó kivitelezésnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelezte.

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekben szabad.

TÁRSZ:	METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA- ES PORTAÉPÜLET 6791 Szeged	HRSZ.: 01416/7
MÉRŐKÖZ:	Metrans Szeged Kft. 1211 Budapest, Salák utca 1-39.	
GENERAL TERVEZŐ:	Talent-Plan Kft. 9023 Győr, Richter János utca 11.	Lados Péter E-1-08-0055
ÉPÜLETERVEZŐ TERVEZŐ:	Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16.	Szöllősi Csaba G-19-0852
SAZÁG:	ÉPÜLETERVEZÉS	
RAJZ:	LÉGTECHNIKA Irodáépület tetőrajz	
TERVEZŐ:	TENDER TERV	2025.06.26.
LEPTÉK:	1:50	G-LGT-03