






Jelmagyarázat – Legende

 Kábel árakba felvétele

 D11 dugaszoló kábel, kábelcsatlakozó nélkül, dőlési és 0,5m 4xSchuko + 1x(3p+N+PE/16A) CEE + 2x(3p+N+PE/32A) CEE

 Rádióhálózati kábel 4x20/4000 9/2Zn

 Védőcső, kábelre szerelhető

 Fix csatlakozás

Közetek feltétele

Perkoláció a szőnyeg burkolat alatt feltehetően védőbevezetés, vízszigetelés miatt kizárható! Közből fennmaradt kábelok, földvezetékek, homokszigetelés, műanyag lappal takarva feltehetően sírgyep PVC jelezőszalaggal.

Fekvési mélység 70 cm, az azaz átléptetőszalagnál 1,1m.

Kábel feltételek az MSZ13207 szabvány szerint.

A jelölés nem jelölt kábelok részlete a védőcső szil. aligipolitikon elválasztandó.

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Értékelődés: Nullázás (N-C/S) + EPH

Létesítendő:

METRANS LOGISZTIKAI TELEPHÉLY
ELEKTROMOS TENDER TERVE

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Hrsz.: 016/24/6

Címzett:

METRANS SZEGED KFT.
1211 Budapest, Salak u. 37.

Tervező:

T.P. *TALENT - PLAN Tervező Stúdió és Kereskedelmi Kft.*
9023 Győr, Belsőir 1 u. 11. Tel: 90-418-3733 fax: 90-418-099
e-mail: talent_plan@arcoronline.hu web: www.talent-plan.hu

Feladat terveztető:

DR. BÁNÁSI ROBERT okl. építőmérnök MUK-SZ OT-02/051

Elektromos tervező:

Major Projekt Kft. 1139 Budapest, Pap K. u. 20.
MAJOR PETER okl. villamos mérnök V-Vn-01/7612
major.peter@lonline.hu +36 30 9248 301

Munkázatok száma:	Lapok:	Egyesítés dátuma:	Dátum:
21133	M=1500	2025.07.16.	2025.07.16.
Rajzmegnevezés:	Helyszínrajz	Rajzszerkesztő:	V-020