



Megjegyzés:

A tűzvédelmileg besorolt falak nyílásait tűzvédelmi tömítéssel kell ellátni, a csővezetékekbe pedig tűzgátló szerkezeteket (tűzvédelmi mandzetta) a megfelelő besorolás szerint. A vezetékek födémenen történő átvezetéseit is hasonló módon kell kialakítani.

A Ptk. 6:252. § (2,3) bekezdés szerint, a kivitelező köteles a megrendelő által átadott vagy a saját maga által megrendelt tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Az Épkiv. 3.§ (1) bekezdése a Ptk.-hoz hasonlóan rendelkezik: „A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.”

Kivitelezni csak Beruházó és Műszaki Ellenőr által jóváhagyott tervekben szabad.

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| TÁRGY: | METRANS SZEGED LOGISZTIKAI TELEPHELY IRODA- ÉS PORTAÉPÜLET 6791 Szeged | | HRSZ.: 01416/7 |
| MEGBÍZÓ: | Metrans Szeged Kft. 1211 Budapest, Salak utca 1-39. | | |
| GENERÁL TERVEZŐ: | Talent-Plan Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. | Lados Péter MÉK: É1 08-0055 | |
| ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: | Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16. | Szöllősi Csaba G-19-0852 | |
| SAKÁG: | ÉPÜLETGÉPÉSZET | | |
| RAJZ: | FŰTÉS ÉS HŰTÉS Irodaépület kapcsolási rajz | | |
| TERVFAJTA: | TENDER TERV | | DÁTUM: 2025.06.26. |
| LÉPTÉK: | 1:50 | | RAJZSZÁM: G-FHT-04 |