



- JELMAGYARÁZAT**
- Lxxx Lámpatest
 - Kapcsoló 1p süllyesztett, +105
 - Kapcsoló 2x1p süllyesztett, +105
 - Kapcsoló 2p falon kívüli, IP44, +190
 - Infra kapcsoló, álmennyezeti
 - Dugaszoló aljzat, Schuko 2p+PE, süllyesztett, +30
 - Adatcsatlakozás hely – csak doboz
 - Fix csatlakozás
 - split kültéri, multisplit beltéri csatlakozás
 - Termosztát +1,5m
 - motor
 - paprapetcsatorna

- EPH csatlakozás
- EPH sín
- Kábeltráca, elválasztóval erős/gyengeáram
- Elosztó

Feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás (TN-S) + EPH

Létesítmény:

METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY ELEKTROMOS TENDER TERVE

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Hrsz.: 01416/24

Építtető:

METRANS SZEGED KFT.

1211 Budapest, Salak u. 37.

Tervező:

T.P **TALENT - PLAN** Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. tel.: 96/418-373 fax: 96/418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu web: www.talent-plan.hu

Felelős tervező:

DR. BAKSAI RÓBERT okl. építőmérnök MMK.sz: T-08-0251

Elektromos tervező:

Major Projekt Kft, 1139 Budapest, Pap K. u. 20.
MAJOR PÉTER okl. villamosmérnök, V-Vn-01-7612
major.peter1@t-online.hu, +36 30 9248 301

Munkaszám:

21133

Lépték:

M=1:50

Eredeti dátum:

2025.07.16.

Dátum:

2025.07.16.

Rajzmegnevezés:

Porta alaprajz

Rajzszám:

V-024