



Darupálya sín földelés csatlakozás



Darupálya sín földelés bekötés részlet



Jelmagyarázat – Legende

- Rúd földelő Ø25/3000 St/Zn
- Betonalap földelő
- Földelő vezető földben, mélység 100cm, Ø12 V4A

A darupálya mentén minden elemet és burkolatot be kell kötni 6mm² H07VK vezetékkel.

Létesítmény: METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY ELEKTROMOS TENDER TERVE 6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Hrsz.: 01416/24			
Építető: METRANS SZEGED KFT. 1211 Budapest, Salak u. 37.			
Tervező: T.P. TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. tel.: 96/418-373 fax: 96/418-699 e-mail: talent_plan@arrabonet.hu web: www.talent-plan.hu			
Felelős tervező: DR. BAKSAI RÓBERT okl. építőmérnök MMK.sz: T-08-0251			
Elektromos tervező: Major Projekt Kft, 1139 Budapest, Pap K. u. 20. MAJOR PÉTER okl. villamosmérnök, V-Vn-01-7612 major.peter1@t-online.hu, +36 30 9248 301			
Munkaszám: 21133	Lépték: M=1:1000	Eredeti dátum: 2025.07.16.	Dátum: 2025.07.16.
Rajzmegnevezés: Darupálya földelés			Rajzsorszám: V-022