



Jelmagyarázat



Rúd földelő, $\varnothing 25/3000$ mm, VA4

Földelés kiállítás, 25x4 mm V4A laposvas, pillér bekötés

Villámvédelmi besorolás: LPL/LPS: IV

Kockázat: $R = 3,684 \times 10^{-6} < 10^{-5}$

Felfogó: $R < 60m$, $W = 20 \times 20m$, $\alpha = 65$ fok

Felfogó: tetőszerkezet

Levezető: épület szerkezeti héjlemez

Földelő: alaplemezben

Számított biztonsági távolság

3m esetén 0,108m

Földelő: "B" típus

Egyenértékű földelő hosszúság: 17,88m > 5m

Villámvédelmi zóna:

épületen kívül: LPZ0A

épületen kívül védett térben: LPZ0B

tető alatt: LPZ1

Létesítmény:

METRANS LOGISZTIKAI TELEPHELY ELEKTROMOS TENDER TERVE

6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Hrsz.: 01416/24

Építtető:

METRANS SZEGED KFT.

1211 Budapest, Salak u. 37.

Tervező:

T.P

TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Richter J. u. 11. tel.: 96/418-373 fax: 96/418-699
e-mail: talent_plan@arrabonet.hu web: www.talent-plan.hu

Felelős tervező:

DR. BAKSAI RÓBERT okl. építőmérnök MMK.sz: T-08-0251

Elektromos tervező:

Major Projekt Kft, 1139 Budapest, Pap K. u. 20.
MAJOR PÉTER okl. villamosmérnök, V-Vn-01-7612
major.peter1@t-online.hu, +36 30 9248 301

Munkaszám:

21133

Lépték:

M=1:200

Eredeti dátum:

2025.07.16.

Dátum:

2025.07.16.

Rajzmegnevezés:

Konténerjavító villámvédelem

Rajzsorszám:

V-033